AIB-VINÇOTTE Belgium - Association sans but lucratif
Organisme de contrôle agréé - Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
Siège social : Diamant Building - Boulevard A. Reyers 80 - B-1030 Bruxelles
Numéro d'entreprise : BE 0402.726.875 - Internet : www.vincotte.com
☑ Safety, quality and environmental services

GEMBLOUX Sales Office
Parc Scientifique Créalys / Rue Phocas Lejeune 11 / B-5032 Les Isnes - Gembloux
Tél.: +32(0)81 43 26 11 - Fax : +32(0)81 43 26 15 - E-Mail : crealys@vincotte.be

Original

ACP COTE JARDINS BLOC B
C/O BUREAU ROSSIGNOL sprl
Haloup, 4
6880 Bertrix
BELGIQUE

Nos coordonnées
Rapport n° : GEM/10/12505811/00/FR
Réf.contrat : 0001114919/1000

Vos coordonnées
Réf.: VOTRE MAIL DU 19.01.2011

Données d'intervention
Lieu : Résidence Côté Jardin - Bloc B Rue des Jardins, 56 6600 Bastogne BELGIQUE

Date de visite : 28.10.2014
Effectuée par : ANTOINE STEPHANE (3177)

Rapport périodique de vos Ascenseurs et appareils similaires.

Conclusion :

Le contrôle du matériel identifié ci-après, suivant le programme décrit à la page 2 de ce rapport, a donné lieu aux observations indiquées. Veuillez y remédier sans tarder.
L'utilisation du matériel contrôlé peut être poursuivie, sauf si des réserves sont indiquées ci-après (voir «Rappel : 2 et plus» auprès de l'appareil concerné).
Étant donné qu'il n'est pas remédié aux observations répétées, l'utilisation de l'appareil (voir «Rappel : 2 et plus» auprès de l'appareil concerné) ne peut être continuée qu'après avoir remédié à ces observations.
Veuillez également tenir compte des conclusions d'autres rapports éventuels liés à votre matériel identifié.

Note importante
Les appareils contrôlés qui ressortent de l'art. 2 de l'arrêté royal du 12/08/1993, en vigueur depuis le 01/01/1997, sont des équipements de travail.
Les contrôles périodiques basés sur l'article 281 du RGPT n'ont pas pour objectif de vérifier la conformité de ces appareils aux nouvelles prescriptions de cet AR relatif aux équipements de travail.
Au besoin, un examen spécifique sur base de cet AR peut être exécuté sur simple demande. Nous sommes à votre disposition pour plus d'information.
Veuillez également vous assurer que d'autres règlements ne vous sont pas applicables.

Ing. J. WINDEY
Directeur Général

IDENTIFICATION DU MATERIEL

Ascenseur, 4 accès
Nature : ASCENSEUR HYDRAULIQUE
Marque : THYSSEN
Numéro client de l'objet : 43082
Année de construction : 1999
Charge maximale : 320 kg
Nombre de personnes : 4

OBSERVATIONS

**** Inspection intermédiaire (01.2015)***

**** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (01.2015)***
Indications en cabine: les coordonnées du responsable à contacter sont absentes. Y remédier.
Rappel : 4

Total du matériel contrôlé

1	10204001	Ascenseur, 4 accès	Contr.Etat & Fonct. ou Prév.
1	10204010	Ascenseur, 4 accès	Inspection intermédiaire